



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Восточный территориальный отдел
194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д.20 Тел.293-76-66; факс:554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ №Ю 78-02-05/27- 925 -2023

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«25» декабря 2023 г.

Начальник Восточного территориального отдела - главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга Сахарчук Анна Федоровна,

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита №78-02-05/50-64950-2023 от 25.12.2023г. в отношении: Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 111 Невского района Санкт-Петербурга
(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения:

193168, г. Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 17 корп.2 лит. А

Юридический адрес: 193168, г. Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 17 корп.2 лит. А

ИНН 7811066510

Руководитель: заведующий ГБДОУ детский сад №111 Невского района Санкт-Петербурга Дударева Наталья Ивановна

(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита 08.12.2023 с 10 час 00 мин по 15 час 00 мин. , 25.12.2023 с 15-00 до 16-00 в ГБДОУ детский сад №111 Невского района Санкт-Петербурга выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

Согласно требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов; в нарушение п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 покрытие подходов и крылец на территории имеет дефекты.

Согласно требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены помещений не должны иметь дефектов и повреждений; в нарушение

требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 на стенах моечной, групповой и туалетной группы «Сказочный очаг» имеются дефекты и повреждения;

Согласно требованиям п. п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» полы, стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений; в нарушение требований п. п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 на полу и стенах медицинского и процедурного кабинетов имеются дефекты и повреждения;

Согласно требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится не реже 1 раза в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, а также обследование отдельных систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением каждой группы помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые; в нарушение п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 в ГБДОУ не проведено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, а также обследование отдельных систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением каждой группы помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые).

Указанные факты являются нарушением:

п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. п. 2.2.4., 2.5.2, 2.5.3, 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁴ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. №336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства, в том числе п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. п. 2.2.4., 2.5.2, 2.5.3, 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1.1. Обеспечить покрытие подходов и крылец на территории в соответствии с санитарными требованиями.

Срок исполнения - до 10.05.2024

1.2. Обеспечить отделку стен моечной, групповой и туалетной группы «Сказочный очаг» в соответствии с санитарными требованиями.

Срок исполнения - до 15.04.2024

1.3. Обеспечить отделку полов и стен медицинского и процедурного кабинетов в соответствии с санитарными требованиями.

Срок исполнения - до 10.05.2024

1.4. Обеспечить обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, а также обследование отдельных систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением каждой группы помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые).

Срок исполнения - до 15.04.2024

2. О выполнении п. 1.2, 1.4 предписания известить Восточный территориальный отдел в срок до «15» апреля 2024 года на электронный адрес: to_vostok@78rospotrebnadzor.ru

О выполнении п. п. 1.1, 1.3 предписания известить Восточный территориальный отдел в срок до «10» мая 2024 года на электронный адрес: to_vostok@78rospotrebnadzor.ru

В качестве подтверждения выполнения требований предписания представить :

- документацию, подтверждающую устранение выявленных нарушений;

- фото- и видеофиксацию устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ГБДОУ детский сад № 111 Невского района Санкт-Петербурга.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела - главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга Сахарчук Анна Федоровна



(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю78-02-05/27-925 - 2023 от 25. 12. 2023 получил «__» _____ 20__ г.

Подпись представителя организации _____ (_____)